

Zamawiający:

Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

IN.042.03.2023

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA (1) TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wraz z montażem systemów ochrony przeciwpożarowej - Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) na oddziale ZOL Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie**, wpłynął do Zamawiającego wniosek dotyczący treści Zapytania ofertowego (dalej „ZO”), na który Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

WNIOSEK NR 1

Treść wniosku Wykonawcy:

- 1 Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie obecnie są prace budowlane, ponieważ zakładam, że kable (zwłaszcza do ROPów) mają być ukryte pod tynkami, a nie w korytach kablowych. Z tego powodu kieruję moje pytanie czy uda się to zrobić w ramach prowadzonego przez Państwa remontu czy prace budowlane w postaci kucia rowków i kładzenia tynków mają być po naszej stronie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie na oddziale ZOL Kutnowskiego Szpitala Samorządowego (dalej: Użytkownika), prowadzone są ogólne prace remontowe.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Użytkownik zobowiązany będzie do przygotowania bruzd pod okablowanie w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą. Natomiast zgodnie z treścią zapytania ofertowego, Wykonawca robót montażowo – instalacyjnych, odpowiedzialny będzie w szczególności za wykonanie drobnych robót budowlanych związanych z zaprawieniem wykonanych bruzd i przebić oraz odtworzeniem tynku w tych miejscach.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego, a treścią wyjaśnień treści zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
/-/
mgr inż. Anna Tarnowska