

Zamawiający:

Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

IN.042.03.2023

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA (2) TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

CZĘŚĆ I – WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wraz z montażem systemów ochrony przeciwpożarowej - Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) na oddziale ZOL Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie**, wpłynął do Zamawiającego wniosek dotyczący treści Zapytania ofertowego (dalej „ZO”), na który Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

WNIOSEK NR 2

Treść wniosku Wykonawcy:

- 1 Czy istniejąca centrala POLON 4900 jest przystosowana do obsługi kolejnej linii sygnalizatorów akustycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że istniejąca centrala POLON 4900 zlokalizowana na II piętrze budynku 1A na oddziale ZOL Kutnowskiego Szpitala Samorządowego posiada dostępne wyjścia sygnałowe LS-1 oraz LS-2 do obsługi dwóch linii sygnałowych.

- 2 Czy istniejąca centrala POLON 4900 posiada akumulatory o odpowiedniej pojemności, która zakłada rozbudowę w ramach tego zamówienia. W założeniach projektowych z 2017 roku jest zapis:
„Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że istniejąca centrala POLON 4900, posiada akumulatory o odpowiedniej pojemności dla zasilania rezerwowego obecnie podłączonego SSP, natomiast obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie, dostawa i instalacja dodatkowych akumulatorów zapewniających wymaganą minimalną godzin umożliwiającą utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jednocześnie działając na podstawie pkt X ust. 1. zapytania ofertowego, Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści zapytania ofertowego:

- 1) W rozdz. 1 pkt 1. zapytania ofertowego po ppkt 6) dodaje się ppkt 7)
„7) Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie, dostawa i instalacja dodatkowych akumulatorów zapewniających wymaganą minimalną godzin umożliwiającą utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.”
- 2) w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy:
 - a) w § 3 ust. 2 załącznika 3 do zapytania ofertowego po ust. 38) dodaje się pkt 39):
„39) zaprojektowanie, dostawa i instalacja dodatkowych akumulatorów zapewniających wymaganą minimalną godzin umożliwiającą utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.”
- 3) Czy dysponują Państwo i udostępnią wykonawcy rysunkiem autocad Budynku 1A II piętro w celu przygotowania projektu dla Rzeczoznawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na etapie realizacji przedmiotu zamówienia rysunek w formacie DWG Budynku 1A II piętro, zostanie udostępniony wykonawcy.

CZĘŚĆ II - INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego oraz wprowadzonymi zmianami treści Zapytania ofertowego, w celu uwzględnienia przez Wykonawców w treści składanych ofert wyjaśnień i zmian treści Zapytania ofertowego Zamawiający **dokонуje następujących zmian treści Zapytania ofertowego: w pkt VIII ppkt**

1 Zapytania ofertowego w miejsce daty „19 lutego 2024 roku” wpisuje się datę „**20 lutego 2024 roku**”. Tryb składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający **dokonyuje następujących zmian treści Zapytania ofertowego**: w pkt VIII ppkt 1 Zapytania ofertowego w miejsce daty „19 lutego 2024 roku” wpisuje się datę „**20 lutego 2024 roku**”.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego, a treścią wyjaśnień treści zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

WICESTAROSTA
/ - /
Magdalena Krupińska - Kotulska

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe;
 2. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy;
- uwzględniające opisane powyżej zmiany treści Zapytania ofertowego.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców przygotowano w oparciu o odpowiedzi uzyskane z „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” sp. z o.o. i w uzgodnieniu z „Kutnowskim Szpitalem Samorządowym” sp. z o.o.